

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
**Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Свердловской области**
(наименование территориального органа МЧС России)

т.(343)228-53-71 ф.(343)228-53-73 E-mail: oogpn-ugpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району МО «город
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и ПР МО «город Екатеринбург»
УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области**
(наименование органа государственного надзора)

город Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86, E-mail: otudel005@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Екатеринбург,
ул. Маневровая, 38

(место составления акта)

«21» декабря 2018 г.

(дата составления акта)

«15» час «00» м ин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1717

По адресу/адресам: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 54.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1717 от 15.11. 2018г. заместителя главного государственного
инспектора по пожарному надзору города Екатеринбурга Дремкова О.А.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительное образование «Детская
музыкальная школа №7 имени С.В.Рахманинова
ОГРН 1026602975288, ИНН 6659071170.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 11-00 час по 13-00 час. 29.11.2018г., продолжительность : 2 часа;

с 10-00 час. по 11-00 час. 11.12.2018г, продолжительность : 1 час;

с 11-00 час по 12-00 час. 19.12.2018г., продолжительность : 1 час;

с 14-00 час. по 15-00 час. 21.12.2018г. продолжительность : 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 5 часов;

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением НД и ПР (по Железнодорожному району) ОНД и ПР МО «город
Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки).

Директор Муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №7 имени С.В.Рахманинова Бартновская Е.Е. 15.11.2018г. в 15
часов 00 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и ПР муниципального образования «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Артамонова Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа №7 имени С.В.Рахманинова Бартновская Е.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Система противопожарной защиты смонтирована в 2003 году, не соответствует действующим в РФ нормам и правилам. (установленное оборудование систем противопожарной защиты, составляет более 10 лет) Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 63. ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7.


Лица, допустившие нарушения – Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа №7 имени С.В.Рахманинова, в лице законного представителя Муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школа №7 имени С.В.Рахманинова директора Бартновской Е.Е.


2. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

3. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

4. Нарушений не выявлено.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 1717/1/1 от 21.12.2018г, проверочный лист (список контрольных вопросов) (приложение №13 к приказу МЧС России от 28.06.2018г. №261

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор отделения надзорной деятельности ПР (по Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и ПР муниципального образования «город

Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Артамонова
Татьяна Анатольевна
«21» декабря 2018г.




(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Берхновская Елена Евгеньевна руководитель
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
« 21 » декабря 2018г. Татьяна Артамонова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 312-44-09)
**Управление надзорной деятельности и PR Главного управления МЧС России по
Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 312-44-26, oitp-undso@mail.ru)
**Отдел надзорной деятельности и PR муниципального образования
«город Екатеринбург»**
(г.Екатеринбург ул.С.Ковалевской,8 тел./факс 362-42-52 tond-ekaterinburg@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и PR (по Железнодорожному району МО «город
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и PR
МО «город Екатеринбург» УНД и PR
Главного управления МЧС России по Свердловской области**
(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86, E-mail: otдел005@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1717/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительное образование «Детская
музыкальная школа №7 имени С.В.Рахманинова
ОГРН 1026602975288, ИНН 6659071170.*

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

*Директору Муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №7 имени С.В.Рахманинова
Бартновской Елене Евгеньевне*

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*Во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора
города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Дремкова
О.А. № 1717 от «15» ноября 2018 года. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час.00 мин. по 13 час.00 мин 29.11.2018г.,
с 10 час.00 мин. по 11 час.00 мин 11.12.2018г., 11 час.00 мин. по 12 час. 00 мин 19.12.2018г.
14 час.00 мин. по 15 час.00 мин 21.12.2018г проведена плановая проверка старшим
инспектором отделения надзорной деятельности и PR (по Железнодорожному району) отдела
надзорной деятельности и PR муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и PR ГУ МЧС
России по Свердловской области капитаном внутренней службы Артамоновой Татьяной
Анатольевной*

(должность, звание, фамилия,

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
*помещений и территории Муниципального автономного учреждения культуры
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №7 имени С.В.Рахманинова
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая,54.*

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Муниципального автономного учреждения культуры
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №7 имени
С.В.Рахманинова Бартновской Еленой Евгеньевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) требований пожарной
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система противопожарной защиты смонтирована в 2003 году, не соответствует действующим в РФ нормам и правилам. (установленное оборудование систем противопожарной защиты, составляет более 10 лет).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 63. ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 п.63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. Письмо от 06.11.2018г. о работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «Абсолют плюс». ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 (При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы).	12.11.2019г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту). Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной

безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в ноябре 2019 года (квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД
и ПР (по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Артамонова Т.А.

« 21 » декабря 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

21 ^(подпись) декабря 20 18 г.

Сергеева Гариевская Е.Е.
(должность, фамилия, инициалы)